EMPOWER YOUR BUSINESS...

# E MH ST 2700

## MITSUBISHI مولدات كهرباء ديزل

| | | |
|---|---|---|
| ايقاف | ك ف أ | 2700 |
| | ك واط | 2160 |
| برايم | ك ف أ | 2450 |
| | ك واط | 1960 |

تبريد بالماء

hz 50

تصميم مناسب لسهولة صيانة المولد

كابينة كاتمة للصوت صممت على مبدأ الوحدات المركبة

3 مرحلة

ديزل

نظام انذار من اجل انخفاض مستوى الوقود بواسطة عوامة الكترونية لمستوى الوقود

نظام التحكم عن بعد

**قوة الاحتياطي الطارئ:** تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

**قوة التصنيف الأساسي:** مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

**قوة التشغيل المستمر:** مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

## معايير الجودة

مولداتنا تم انتاجها وفق المعايير القياسية VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN 12601. ويوجد لديها شهادات انظمة الادارة . ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007، واعتمدت من قبل Kiwa. وأيضا يوجد لدينا شهادة EAC. مولداتنا تحمل شهادات TS ISO 8528-5, TS EN 12601. مولداتنا تحمل بيان CE

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

## محرك ديزل

- MITSUBISHI محرك مولدات من نوع الخدمات الثقيلة من سلسلة امسا
- 4 دورات , ماء طريقة التبريد , شاحن توربيني - مبرد بعد نظام الامتصاص
- الكتروني نوع التحكم
- 24/12 فولت بدء تشغيل المحرك و مردد الشاحن
- فلتر هواء وفلتر وقود قابلة للتغيير
- خرطوم وقود مرن
- مروحة تفريغ الوقود و خرطوم تمديد
- كاتم للصوت بقدرة صناعية ولولب العادم أو ضاغط هواء
- بطارية بدء التشغيل نوع بدون صيانة
- سخان ماء قسم المحرك )في الموديلات الاتوماتيكية(
- كتيب يدوي لصيانة واستخدام مولد كهرباء ديزل مع المخطط الالكتروني

| | | |
|---|---|---|
| الموديلات | | S16R2-PTAW-E |
| الطاقة | ك واط ايقاف | 2275 |
| | ك واط رئيسي | 2068 |
| السرعة (دورة في الدقيقة) | | 1500 |
| دورات | | 4 |
| الإزاحة | | 79.9 |
| عدد الاسطوانات | | V 16 |
| نسبة الشوط إلى القطر الداخلي (مم X مم) | | 170 x 220 |
| نسبة الطغط | | 1 : 14,0 |

| | | |
|---|---|---|
| نوع التحكم | | الكتروني |
| نظام الامتصاص | | شاحن توربيني - مبرد بعد |
| طريقة الضخ | | مباشر |
| طريقة التبريد | | ماء |
| استهلاك الوقود لتر / ساعة | في الحمل الكامل | 504 |
| | في 75% حمل | 373 |
| | في 50% حمل | 252 |
| سعة خزان زيت المحرك )لتر( | | 290 |
| سعة ماء التبريد )لتر( | | 190 |

## مواصفات المولد

- بدون فرش ، محمل فردي ، قرص مرن ذو 4 أقطاب لمولد التيار المتردد للفشل التوافقي
- فئة العزل من النوع H.
- فئة الحماية IP 21-23
- المثير الذاتي
- منظم جهد كهربائي أوتوماتيكي
- الجزء الثابت 2/3 خطوة للفشل التوافقي
- تتم حماية ملفات المولد بواسطة الورنيش العازل ضد الزيت والحمض

| | |
|---|---|
| النوع | STAMFORD |
| نموذج | S7L1D-J |
| التردد (هرتز) | 50 |
| الطاقة (ك ف أ) | 2750 |
| التصميم | بدون فرش ، 4 أقطاب |
| نوع الاتصال | Star |
| الجهد (V) | 400 |

| | |
|---|---|
| مرحلة | 3 |
| .A.V.R | MX341 |
| تنظيم الجهد (+/-) | ± 1% |
| نظام العزل | نوع عزل H |
| الحماية | IP23 |
| عامل الطاقة المصنف | 0.8 |
| مركب الوزن. المولد (كجم) | 4515 |

## وحدات تحكم المولد




**Datakom SMART 500-MK2**

**MK2-500 عبارة عن وحدة تحكم في مجموعة المولدات فعالة من حيث التكلفة وجاهزة لتكامل BMS ومراقبة الإنترنت**

بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق Emsa تحتفظ.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

## وحدات تحكم المولدات الاختيارية اختيارى

Datakom SMART 200

Datakom D500

Datakom D500-GSM

DEEPSEA 6120

DEEPSEA 7320

ComAp AMF25

| | Datakom SMART 200 | Datakom SMART 500-MK2 | Datakom D500 | Datakom D500 GSM | DEEPSEA 6120 | DEEPSEA 7320 | ComAp AMF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مراقبة التيار الكهربائي التلقائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بدء التشغيل اليدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بدء التشغيل عن بعد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مراقبة عن بعد مع بطاقة SIM | اختياري | اختياري | اختياري | ✔ | ✖ | اختياري | اختياري |
| 1 خيار إضافي (قرن ، سخان يعمل بالوقود الزيتي وما إلى ذلك) | ✖ | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| تحذير خفيف ومخطط مقلد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| شاحن بطارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| اتصالات RS-485 | اختياري | اختياري | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | اختياري |
| اتصال إيثرنت (TCP-IP) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | اختياري | اختياري |

## وحدات تحكم المولدات لأنظمة التزامن اختيارى

الجيل التالي من وحدة تحكم المولد المتزامنة القادرة على كل اتصال ووظيفة.

DEEPSEA 8610

DEEPSEA 8620

DEEPSEA 8660

ComAp InteliGen BaseBox

ComAp InteliGen 200

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

## حاوية

- يتم تصنيع أجزاء الهيكل والبناء الحامل من 140 مم NPU
- يتم تصنيع الصفائح المعدنية الأساسية من 2/3 صفائح معدنية على شكل ماسي
- يتم تصنيع الألواح المعدنية ذات الجدران الجانبية من صفائح معدنية شبه منحرفة مقاس 1.5 مم ST 37 DKP
- سيتم تصنيع الصفيحة المعدنية العلوية من صفائح معدنية شبه منحرفة مقاس 1.5 مم ST 37 DKP
- يتم تصنيع أجزاء التخلص من الهواء والشفط باستخدام مصراع عادي في قابس ساخن مثبت بمسامير
- يتم تصنيع عروات الرفع لتحمل الحمولة الكلية للحاوية (مع المولد) (8 قطع ISO مقفلة)
- يتم اتباع تطبيق الطلاء PPG RAL 9010 للرسم
- الإضاءة الداخلية بها 2x1x18 وات تركيبات مقاومة للماء و 1x1x16 تركيب قابس أحادي الطور
- عزل الجدار العلوي هو 0.8 مم طلاء صفائح معدنية مثقبة مجلفنة على لوح صوف زجاجي ليفي 8 سم
- يتم تصنيع الباب الرئيسي ذو الجناحين بآلية قفل من نوع الأنابيب
- أبواب الخدمة مُصنَّعة بأربع آليات لقضبان الذعر أحادية الجناح وداخلية ليتم قفلها بالخارج (هذه الأبواب مصممة ومثبتة داخل جسم الحاوية ولا تتجاوز مقابض الأبواب جسم الحاوية
- زر التوقف في حالات الطوارئ على حواف طويلة
- يتم وضع علامات التحذير في الأماكن الضرورية داخل وخارج الحاوية



| | | | |
|---|---|---|---|
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم | xx | الأبعاد (العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم | xx |
| الوزن (كجم) | | الوزن (كجم) | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 3000 نوع خارجي | سعة خزان الوقود (لتر) | 3000 نوع خارجي |
| **نوع خارجي** | | | |

### خيارات السيلنسر

- النوع الصناعي القياسي
- النوع الحرج
- نوع المستشفى

### خيارات الحاوية

- حاوية قياسية
- حاوية صوتية

### انظمة الحماية والإنذارات

- ارتفاع درجة حرارة الماء
- انخفاض ضغط الزيت
- سرعة المحرك العالية والمنخفضة
- انخفاض منسوب مياه المبرد
- على الحمل الحالي
- الجهد العالي والمنخفض لمجموعة المولدات
- بدء / إيقاف الفشل

### المعدات الاختيارية

- مقياس التيار الكهربائي
- الكبح الدائري ذو الهيكل المصبوب (في الطرز الأوتوماتيكية)
- كاتم الصوت من النوع الحرج / المستشفى
- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- موبايل - مقطورة
- لوحة تحكم التزامن لمجموعات مولدات من 2 إلى 16
- لوحة النقل الأوتوماتيكي ذات 3 أقطاب / 4 أعمدة (A.T.S.)
- سخان الوقود والزيت
- سخان المولد
- نظام تعبئة الوقود الأوتوماتيكي
- مرشح فاصل الوقود والماء
- نظام تحذير PMG

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.